



List č. -

listů: -

Clean room testing report I ES - RP- CC- 006

Příloha č. -

P 3931/21
PRŮTOK
 na výfukovém otvoru
Outlet airflow volume

Umístění a označení kontrolních bodů viz obrázek list č . 1

Místo měření: 2VV s.r.o., Pardubice, dočasná zkušebna, čistička vzduchu VIREX AIRČíslo místnosti: dočasná zkušebna 2.NP Čistička vzduchu typ, v.č.: VIREX AIR, v.č. bezRozměr výfukového otvoru ekviv: 0,506 x 0,506 mPlocha výfukového otvoru: 0,256 m²Průtok výfukovým otvorem (filtrem): 1 293 m³/h

Rychlost měřená na výfukovém otvoru [m/s]				
Bod číslo:	Měření číslo:			Průměr v bodě:
	1	2	3	
1	1,14	1,15	-	1,15
2	1,10	1,15	-	1,13
3	1,30	1,37	-	1,34
4	1,11	1,16	-	1,14
5	1,02	1,02	-	1,02
6	1,24	1,25	-	1,25
7	1,14	1,14	-	1,14
8	1,11	1,13	-	1,12
9	1,18	1,18	-	1,18
Průměrná rychlost				1,16

Pozn.

rozměr výfuku s dočasným krytem 0,570 x 0,543 mPlocha výfukového otvoru: 0,3095 m²Průtok výfukovým otvorem (filtrem): 1 293 m³/hDatum: 19.04.2021
DateMěřil: RNDr. P. Skopcová
Measured bySchválil: _____
Approved by